

DANH MỤC KÈM THEO THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kèm theo thư mời báo giá số 911/KSBT ngày 31 tháng 5 năm 2023

I. Hệ thống xử lý nước thải cơ sở 1				
TT	Thiết bị	Đv tính	Số lượng	Nội dung công việc
1	Bơm nước thải chìm hố thu gom P 01/02 - Loại bơm chìm - Mở nắp hố bơm - Lấy bơm ra vệ sinh, cạo sạch các mảng bám; kiểm tra blulon đai ốc; kiểm tra vòng bi, bạc đạn; dầu mỡ; kiểm tra dòng điện; lắp đặt lại	Cái	2	Bảo trì
2	Bơm nước thải chìm bể điều hòa : - Loại bơm chìm - Mở nắp hố bơm - Lấy bơm ra vệ sinh, cạo sạch các mảng bám; kiểm tra blulon đai ốc; kiểm tra vòng bi, bạc đạn; dầu mỡ; kiểm tra dòng điện; lắp đặt lại	Cái	2	Bảo trì
3	Máy thổi khí Loại máy : cánh guồng Vệ sinh máy, bầu lọc gió; kiểm tra vô dầu mỡ các vòng bi, bạc đạn; kiểm tra blulon, đai ốc. Kiểm tra cân chỉnh, kiểm tra dòng điện	Cái	2	Bảo trì
4	Bơm lọc ly tâm - Bơm trên cạn: Kiểm tra phốt bơm; vệ sinh; kiểm tra bulon; đai ốc, cân chỉnh bơm; kiểm tra dòng điện	Cái	2	Bảo trì
5	Mô tơ giảm tốc khuấy bồn phản ứng - Kiểm tra mô tơ, bạc đạn, dòng điện, vệ sinh; kiểm tra bulon, đai ốc; cân chỉnh xích tải, bánh răng	Cái	2	Bảo trì
6	Mô tơ giảm tốc khuấy bồn pha chế - Kiểm tra mô tơ, bạc đạn, dòng điện, vệ sinh; kiểm tra bulon, đai ốc; cân chỉnh xích tải, bánh răng; cân chỉnh bơm và kiểm tra dòng điện	Cái	5	Bảo trì
7	Bơm định lượng hóa chất - Bơm trên cạn: Kiểm tra phốt bơm; vệ sinh; kiểm tra bulon; đai ốc, cân chỉnh bơm; kiểm tra dòng điện	Cái	5	Bảo trì
8	Tủ điện và các phụ kiện - Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện và các phụ kiện; vệ sinh tiếp điểm; kiểm tra điện cực contactor; kiểm tra tín hiệu đèn báo; - Kiểm tra quy trình Auto- Man-Off - Sửa chữa thay thế vật tư hệ thống tủ điện và các phụ kiện, mô tơ và máy thổi khí khi có hư hỏng, đảm bảo hệ thống vận hành	Hệ thống	1	Bảo trì
Công nghệ	Kiểm tra quy trình vận hành tự động: - Kiểm tra nồng độ vi sinh hiếu khí và hiêm khí; kiểm tra nồng độ bùn sinh học; kiểm tra nước thải đầu ra sau mỗi lần bảo trì và báo cáo kết quả.	Trọn gói/năm	1	Bảo trì
GIÁ BAO GỒM VAT (1)				#REF!
II. HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ SỞ 2				
1	Bơm nước thải chìm bể điều hòa : - Loại bơm chìm - Mở nắp hố bơm - Lấy bơm ra vệ sinh, cạo sạch các mảng bám; kiểm tra blulon đai ốc; kiểm tra vòng bi, bạc đạn; dầu mỡ; kiểm tra dòng điện; lắp đặt lại	Cái	1	Bảo trì
2	Bơm nước thải năn màng lọc MBR Loại máy : trên cạn Vệ sinh máy, bầu lọc gió; kiểm tra vô dầu mỡ các vòng bi, bạc đạn; kiểm tra blulon, đai ốc. Kiểm tra cân chỉnh, kiểm tra dòng điện	Cái	2	Bảo trì

3	Máy thổi khí - Loại máy cánh guồng trên cạn: Kiểm tra máy; vệ sinh; kiểm tra bulon; đai ốc, cân chỉnh bơm; kiểm tra dòng điện, hệ thống dây dẫn	Cái	1	Bảo trì
4	Máy Ozon khử trùng - Kiểm tra cân chỉnh máy; kiểm tra dòng khí hoạt động O ₃ , bạc đạn, dòng điện, vệ sinh; kiểm tra bulon, đai ốc; cân chỉnh xích tải, bán	Cái	1	Bảo trì
5	Màng sinh học MBR Vệ sinh màng sinh học MBR đảm bảo nước đi qua không bị nghẹt; kiểm tra lỗi lọc miron	Cái	1	Bảo trì
6	Tủ điện và các phụ kiện - Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện và các phụ kiện; vệ sinh tiếp điểm; kiểm tra điện cực contactor; kiểm tra tín hiệu đèn báo; - Kiểm tra quy trình Auto- Man-Off - Sửa chữa thay thế vật tư hệ thống tủ điện và các phụ kiện, mô tơ và máy thổi khí khi có hư hỏng, đảm bảo hệ thống vận hành	Hệ thống	1	Bảo trì
Công nghệ	Kiểm tra quy trình vận hành tự động: - Kiểm tra nồng độ vi sinh hiếu khí và hiếu khí; kiểm tra nồng độ bùn sinh học; kiểm tra nước thải đầu ra sau mỗi lần bảo trì và báo cáo kết quả.	Trọn gói/năm	1	Bảo trì
GIÁ BAO GỒM VAT(2)				
TỔNG CỘNG (1+2)				

Ghi bằng chữ :